


- HA/x Světlo LED 30W 4040 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 7m 133/88 mm žárový pozink +
1(2) – výložník délky max 1,0m. Celková výška svítidla nad
vozovkou je 7m
- HB/x Světlo LED 20W 2955 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HC/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HD/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška svítidla nad vozovkou je 5m
- Stávající světlo LED
- Kabel CYKY 4x16 v zemi uložený v korugované chráničce
- Zemnič FEZN 10
- KS Kabelová skříň
- RVO Rozváděče veřejného osvětlení
- Protlak pod komunikací hloubka 1,2m
- Hranice parcel
- Katastr pomocné čára
- Budova
- 696 5/3 Číslo parcel
- Vodovod
- Plyn
- Telefon
- NN



LIST č.2

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák	JAN-PRO, s.r.o.	
Vypracoval: Ing. Josef Janák	Brandlova 376	
Kraj: Královéhradecký	Obec: Všetary	508 01 Hořice
Investor: Obec Všetary, Všetary 35, 503 12	DIČ: CZ28768337	
DIČ: CZ28768337	739 465 431	
Akce: Veřejné osvětlení chodníků a komunikací mezi obcemi Všetary a Rozběřice	Stupeň: DSP	
	Datum: 2/2024	
	Zakázkové č.:	
	Formát: 8x4	
Obsah: Situace – koordinace list č.2	Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: c. 1.2