



- HA/x Světlo LED 30W 4040 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 7m 133/88 mm žárový pozink +
1(2) – výložník délky max 1,0m. Celková výška světla nad
vozovkou je 7m
- HB/x Světlo LED 20W 2955 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška světla nad vozovkou je 5m
- HC/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška světla nad vozovkou je 5m
- HD/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žárový pozink
Výška světla nad vozovkou je 5m
- Stávající světlo LED
- Kabel CYKY 4x16 v zemi uložený v korugované chrániče
- Země FEZN 10
- KS Kabelová skříň
- RVO Rozváděče veřejného osvětlení
- Protlak pod komunikací hloubka 1,2m
- Hranice parcel
- Katastr pomocná čára
- Budova
- 696 5/3 Číslo parcel
- Vodovod
- Plyn
- Telefon
- NN



LIST č.3

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák	JAN-PRO, s.r.o.
Vypracoval: Ing. Josef Janák	Brandlova 376
Kraj: Královéhradecký	508 01 Hořice
Obec: Všetary	DIČ:CZ28768337
Investor: Obec Všetary, Všetary 35, 503 12	739 465 431
Stupeň: DSP	
Datum: 2/2024	
Zakázkové č.:	
Formát: BxA4	
Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: C 1.3
Obsah: Situace – koordinace list č.3	